



CENTRUM STAVEBNÍHO INŽENÝRSTVÍ a.s.
pracoviště ZLÍN, K Cihelně 304, 764 32 ZLÍN - Louky

v y d á v á

Žadatel: **FIRMA PRODUKCYJNO-USŁUGOWO-HANDLOWA "RADAKS" S.C.**
RAFAŁ JERUZAL, ADAM PUDELSKI
ALEJA RÓŻANA 52, 76-200 SŁUPSK, Polsko

CERTIFIKÁT

na vlastnost výrobku
č. CV - 17 - 759/Z

Výrobek: **Větrací klapka Opti-Air na plastovém okně systém AD**

Výrobce: viz žadatel

Provedení	okno jednokřídlové; rozměry: šířka x v(mm): 1230 x 1480		
Rámy tloušťka // zasklení	rám 70 mm / křídlo 80 mm // trojsklo		
Těsnění pracovní spáry	dorzové, vnější a vnitřní		
Kování	MACO		
Provedení větrání:	varianta 1	varianta 2	varianta 3
- vně větrací těsnění	2x 150 mm	2x 150 mm	2x 250 mm
- uvnitř	2x klapka (2x125 mm)	3x klapka	4x klapka

Tímto certifikátem se potvrzuje shoda uvedených vlastností výrobku s hodnotami deklarovanými výrobcem:

Název parametru	Zkušební metoda	Vyhovuje požadavku	Výsledky
Průvzdušnost	ČSN EN 1026	ČSN EN 12207	třída 2
Vodotěsnost	ČSN EN 1027	ČSN EN 12208	třída 7B / 9A
Větrání	varianta 1	varianta 2	varianta 3
při tlaku [Pa]	2 4 8 10	2 4 8 10	2 4 8 10
průtok [m ³ /hod]	1,9 3,5 4,6 5,2	3,2 4,5 6,3 6,5	4,0 5,9 8,1 8,8

Podklady: - Protokol o zkouškách č. 305/2015; 2.9.2015, CSI a.s. Zlín

Certifikát platí pouze pro výrobek, jehož specifikace je podrobně uvedena v protokolech o zkouškách. Osvědčuje výše uvedené vlastnosti výrobku a neznamena ani nenahrazuje certifikaci podle zákona 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky.



Datum vydání: 18.12.2017
Platnost do: 18.12.2019
Vypracoval: Ing. Jindřich Mrlík


Ing. Vladan Panovec
vedoucí pracoviště